KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PREHLÁSENIE O ZHODE
č. 1A-EU-10/18-03

podľa zákona č. 90/2016 Sb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalačné krabice v uzatvorenom prevedení (plastové) a príslušenstvo**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabice a úplné kryty pre elektrické príslušenstvá pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie. Spôsob inštalácie krabíc, ktoré sú namontované na povrchu, spĺňajú skúšku na nehorľavé steny, nehorľavé stropy, nehorľavé podlahy alebo na nehorľavý nábytok. Ďalej potom spĺňajú spôsob inštalácie na stredne horľavé steny, horľavé stropy, horľavé podlahy, alebo na horľavý nábytok. Teplotná odolnosť krabíc je od -5°C až do +60°C. Krabice sú odolné proti šíreniu plameňa. Bezhalogénové krabice neobsahujú halogény. Používajú sa v prostredí s vyšším záujmom na ochranu osôb a zariadení a sú vyznačené písmenami HF na konci typového čísla.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	**Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení** **NV 118/2016 Sb. v platnom znení**	**ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)**	skúšobný protokol č. **604792-01/01** zo dňa **25.11.2016** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				**Bezpečnostné listy použitých materiálov**

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**
Technická dokumentácia k výrobkom:

- **Montážny návod**
- **Dátový list**
- **Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na** http://www.kopos.cz/cs/katalogy
- **Interné dokumenty**

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková
predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP

Miesto vydania: Kolín
Dátum vydania: 1.3.2018

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Príloha č. 1 k EU prehlásenie o zhode č. 1A-EU-10/18-03
Elektroinštalačné krabice v uzatvorenom prevedení (plastové) a príslušenstvo
Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (plastové) (-5°C do +60°C)

Typ	Materiál	Jmenovité hodnoty		Montáž do stupně hořlavosti
8130	body PE, cover PP	500V	IP 54	A, (B až C2 – max. 400V, 16A)
8135	body PE, cover PP	500V	IP 54	A, (B až C2 – max. 400V, 16A)

Příslušenství

Ucpávky	1601 až 1619, 1630-1635
Průchodky	G-49, 1601, 1611, 1618
Bezšroubové svorky	TYP 015-024
Vícepólové svorkovnice	TYP 210 PP-712PP HA
Svorkovnice	S-66, S-96, SP-96

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (plastové) – bezhalogenové (HF) (-5°C do +60°C)

Typ	Materiál	Jmenovité hodnoty		Montáž do stupně hořlavosti
8130 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B až C2 – max. 400V, 16A)
8135 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B až C2 – max. 400V, 16A)

Příslušenství

Ucpávky	1601 HF až 1619 HF,1630 HF – 1635 HF
Průchodky	G-49, 1601, 1611, 1618
Bezšroubové svorky	TYP 015-024
Vícepólové svorkovnice	TYP 210 PP-712PP HA
Svorkovnice	S-66, S-96, SP-96

Typ	Jmenovité hodnoty		Montáž do stupně hořlavosti
001.K	400V, 16 A	IP 44	A to C2
002.K	400V, 16 A	IP 44	A to C2
003.K	400V, 16 A	IP 44	A to C2
003.PL.K	400V, 16 A	IP 44	A to C2
005.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
006.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
007.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
008.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
009.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
010.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
011.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
012.K	400V, 16 A	IP 55	A to C2
005.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
006.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
007.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
007.X.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.X.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

009.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.X.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
001.CS.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
001CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
002.CS.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
002.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
003.CS.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
003.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
005.CS.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
005.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
005.CV.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
005.CV.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.PG.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
008.PG.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.PG.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.PG.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.PG.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.PG.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.PG.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
011.PG.VO.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.A.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.A.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
009.A.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.A.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010A.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
010.A.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.A.K.	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.A.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
012.A.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
014.A.K.	400V, 16 A	IP 65	A to C2
014.A.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A to C2
014.A.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
014.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
014.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
015.A.K.	400V, 16 A	IP 65	A až C2
015.A.PK.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
015.A.PL.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
015.CA.G.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2
015.CA.K.K	400V, 16 A	IP 65	A až C2

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI