KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

# EU PREHLÁSENIE O ZHODE
# č. 3C-EU-44/18-06

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Oceľové rúrky ČSN a príslušenstvo**
6013 N - 6042 N, 6013 – 6042, 6013 ZN – 6042 ZN, 6013 ZNM – 6042 ZNM

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Rúrky sú vhodné na mechanickú ochranu vodičov a káblov. Z jednej strany sú osadené spojkou. Pri použití rúrok spoločne s vývodkami 4813/P – 4842/P a 4913 – 4942 sa znižuje rozsah použitia na -5°C až + 60°C.
**Nelakované:** rúrky sú bez povrchovej úpravy, bez koróznej odolnosti. Používajú sa predovšetkým na konštrukčné účely.
**ZNM:** pozinkovaná oceľ Sendzimir (vrstva zinku 15 – 27 µm, nahrádza základný náter, stredná korózna odolnosť skupiny 2.
**Lakované:** pozinkovaná oceľ Sendzimir povrchovo upravená práškovou technológiou, farba čierna, stredná korózna odolnosť skupiny 2.
**ZN:** z oceľového pásu na zváranie žiarovo pozinkované ponorom, vrstva zinku min 35 µm, vysoká korózna odolnosť skupiny 4.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

| Predpisy Európskej Únie | Predpisy ČR | Harmonizované normy | Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly | Iné technické špecifikácie |
|---|---|---|---|---|
| **2014/35/EU - LVD** | **Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení**<br><br>**NV 118/2016 Zb. v platnom znení** | **ČSN EN 61386-1 ed.2:09** vrátane zmien **(EN 61386-1:08** including amendments)<br><br>**ČSN EN 61386-21:04+A11:11** vrátane zmien **(EN 61386-21:02** including amendments) | skúšobný protokol č. **800992-01/01** zo dňa **31.5.2018**<br><br>**Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika<br><br>skúšobný protokol č. **800992-01/05** zo dňa **31.5.2018**<br><br>**Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | Platí pre oceľové závitové rúrky ČSN a príslušenstvo<br><br>Platí pre oceľové násuvné rúrky ČSN a príslušenstvo<br><br>**TP-KO-02/98**<br>**TP (ČSN 37 0200:60)** |
| **1907/2006 - REACH** | | | | **Bezpečnostné a/alebo materiálové listy použitých materiálov** |

**Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE**

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

**Technická dokumentácia k výrobkom:**
- **Montážny návod**
- **Dátový list**
- **Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interné dokumenty**

**Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.**

**Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.**

**Miesto vydania: Kolín**

**Dátum vydania: 19.6.2018**

**Ing. Jana Dejmková**
predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

**Príloha k EU prehláseniu o zhode č. 3C-EU-44/18-06**

**Oceľové rúrky ČSN a príslušenstvo**

| | |
|---|---|
| Kovové elektroinštalačné rúrky | 6013 ZN-6042 ZN |
| | 6013 ZNM-6042 ZNM |
| | 6013-6042 |
| | |
| Kovové elektroinštalačné rúrky- bez závitu | 6213 ZN-6242 ZN |
| | 6213 ZNM-6242 ZNM |
| | 6213-6242 |
| | |
| Kovové rúrky | 6013 N-6042 N |
| Kovové rúrky- bez závitu | 6213 N-6242 N |

| **Príslušenstvo** | |
|---|---|
| Koleno | 6113 ZN-6142 ZN |
| | 6113-6142 |
| | 6113 ZNM-6142 ZNM |
| | 6113 N-6142 N |
| Spojka | 313/1-342/1 |
| Spojka (násuvná) | 313/2-342/2 |
| Spojka (násuvná) | 9813-9842 |
| Vývodka (vonkajšia) | 4813/P-4842/P |
| Vývodky (vnútorné) | 4913-4942 |
| Príchytka | 5213-5242 |

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI