KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

# EU PREHLÁSENIE O ZHODE
# č. 3A-EU-19/18-03

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalačné rúrky ohybné „SUPER MONOFLEX" so strednou mechanickou odolnosťou s príslušenstvom**

**1216E, 1220, 1225, 1232, 1240, 1250, 1263**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia. Ohybné rúrky sú určené na inštaláciu na povrch, do omietky alebo pod omietku. Rúrky SUPER MONOFLEX sú vhodné pre montáž do dutých stien, priečok a stropov. Je možné montovať ich do priestoru s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2 a do priestoru s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22. Tepelné vlastnosti sú zaručené v rozmedzí -5°C až +60°C.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

| Predpisy Európskej Únie | Predpisy ČR | Harmonizované normy | Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly | Iné technické špecifikácie |
|---|---|---|---|---|
| **2014/35/EU - LVD** | **Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení**<br><br>**NV 118/2016 Zb. v platnom znení** | **ČSN EN 61386-1 ed. 2:09** vrátane zmien **(EN 61386-1:08** including amendments) **ČSN EN 61386-22:04** vrátane zmien **(EN 61386-22:04** including amendments) | Skúšobný protokol č. **703852-01/01** zo dňa **21.11.2017**<br><br>**Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | |
| **1907/2006 - REACH** | | | | **Bezpečnostné a materiálové listy použitých materiálov** |

**Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.**

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

**Technická dokumentácia k výrobkom:**
- **Montážny návod**
- **Dátový list**
- **Katalóg k výrobkom volne k dispozícii na http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interné dokumenty**

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

**Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.**

**Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.**

**Miesto vydania: Kolín**

**Dátum vydania: 1.3.2018**

**Ing. Jana Dejmková**
predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

**Príloha č. 1 k EU prehláseniu o zhode č. 3A-EU-19/18-03**
**Elektroinštalačné rúrky ohybné SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou a príslušenstvom – 750N**

Použitý rozsah teplôt: -5°C až +60°C

Materiál: PVC (farba podľa želania zákazníka)

Kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 3321

| Typ | Adaptalog | | | Adaptalog – príruba | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Priamy | 90°C | 45°C | Priama | 90°C | 45°C | Koncovka |
| 1216E | AM 16/16 | AM 16/16-90 | AM 16/16-45 | A 16FL | A 16 FL-90 | A 16 FL-45 | A-ES 16 |
| | APG 16/13 | APG 16/13-90 | APG 16/13-45 | | | | |
| 1220 | AM 20/20 | | | | | | A-ES 20 |
| 1225 | AM 25/25 | | | | | | |
| 1232 | | | | | | | A-ES 32 |
| 1240 | | | | | | | A-ES 40 |
| 1250 | | | | | | | |
| 1263 | | | | | | | |

**Príslušenstvo**

| Podložky (M) | Podložky (PG) | Matica (PG) | Demontážny diel |
|---|---|---|---|
| A-SW/M16 | A-SW/PG 16 | A-LN/PG 16 | A16RT |
| A-SW/M20 | A-SW/PG 13 | | ARTSET |
| A-SW/M25 | | | |

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI